


Főkapcsoló



MENNYEZÉS	Épület megnevezés	Befiúrt és pelesó világítás	Dugalj	Kazán 1.	Kazán 2.	Szabályzó	Patron -léftűzoltó-
TELJESÍTMÉNY/NW	3x16						6,0
ÁRAMERŐSSÉG/A							
KERESZTMETSZET mm ²	5x6	3x1,5	3x2,5+5x2,5	3x1	3x1	3x1	5x2,5
VEZETÉK	NW	NW	NW	MT	MT	MT	MT

Ohmponda címkék:
 Vagyzi 400V/
 Vagyzi 1000V/
 Földcsatló

Felrakható graf/graft táblák rozsertásson:
 5mm átló, 400V-ig
 Ek
 Kazán 1.
 Kazán 2.
 Szabályzó

Minden további rajzozásnál, lásd:
 — kábeljel számokat képlettel kiadva
 — kábeljel számokat kiadva
 — kábeljel számokat kiadva
 — kábeljel számokat kiadva

Firnyesvédelmi mtd: TN-S
 Névleges áram: 80 A
 Zártán áram: < 6 kA
 Védettség: IP34
 Szakrany típus: Hensel KV 2524, műanyag, mű. átlóval.
 Kisautomaták zártán megs. képessége: 6 kA,
 Szereles: átló kivétel, falra, pv.:+0,90m.
 Oldalfalról MÜIII. aljzatból M... felállítás szakrany bevezetéshez
 Készült: 1Kb.

Bármely szerelvény rendelése előtt építetési megerősítő jóváhagyást kell kérni.
 Bármely munkakörész megkezdése előtt helyszíni kifejeletést kell kérni.

Tev megnevezés		Vállalozzerelési munka		Rajzadás	
Megnevezés		Dudor Közseg Önkormányzati Dudor, Fókóczi u. 19.	Dudor, Kossuth L. u. 26. hrsz.: 717/2.	Dátum:	2018. 03.
Tervező		CSOKA SÁNDOR 8248 Nemesváralja, Kossuth u. 21.	TERVEZŐ: KIMTEU	Lépték:	1:
Terv megnevezés		EK JELÜ, KAZANHAZI ELOSZTÓ		V - 106	
Dátum:		2018. 03.		Tervező:	
Tervező:		KIMTEU		2875.	