

KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Bölcsőde kialakítása Dudaron
Kétszoboros mini bölcsőde
Kiviteli terv
Dudar, Kossuth Lajos u. 26. - 712/2 hrsz

Tárgy:
Építőmesteri költségvetési kiírás módosítás

Tisztelt Polgármester Asszony!

Az építőmesteri költségvetési kiírásban ellenőrzés során pár tétel javításra került.

Javított tételek:

Irtás, föld- és sziklamunka

2. sorszámú tétel – mennyiség változás: 74,64 m³ helyett 80,10 m³

4. sorszámú tétel – tétel szöveg változás: „... tömörségi fok: 90%” helyett „... tömörségi fok: 95%”

Szigetelés

14. sorszámú tétel – mennyiség változás: 40,43 m² helyett 36,50 m²

Kérem, hogy a továbbiakban a javított kiírást használják.

Olaszfalu, 2018. április 18.



Bachstedter Gábor
okl. építészmérnök
É 19-0335